

НКП04

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 3.62-00214267-076-99



джерело світла і потужність номінал., Вт..... лампа розжарювання • (E27) 60
напруга живлення номінал., В..... 24 АС
ступінь пиловогозахисту..... IP54
клас електрозахисту..... 0
механічна стійкість..... М8
температура навколишнього середовища..... -30°С...+40°С (УХЛ4)



Для місцевого освітлення робочих зон металорізальних верстатів та іншого обладнання, а також для освітлення робочих місць в майстернях і т.п.

Корпус освітлювального блоку: алюмінієвий сплав.
Відбивач освітлювального блоку: листова сталь.
Світлопропускний захисний елемент: прозоре скло.
Стійка: сталеві труба.
Шарніри: алюмінієвий сплав.
Основа: високоміцна пластмаса.

Комплектація: світильник, на замовлення - лампа.


Джерело світла: лампи розжарювання типу МО24-60 (24В) або аналогічні.

ОСОБЛИВОСТІ:

- висока ступінь пиловогозахисту;
- шарнірна стійка дозволяє направляти світло в будь-яке потрібне для роботи місце.

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів Ø5мм, різьбових шпильок, гвинтів або болтів М5.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø4...9мм або проводами (перетин жил 1,5...2,5мм²).



Приклад для замовлення: **ВАТРА НКП04-60-002 УХЛ4**

розшифрування модифікації:

• номінальна довжина стійки, (L):

001- 120мм

002- 400мм

003- 560мм

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Цоколь	Захисний кут	Освітленість на відстані 0,3м, Лк		Маса, кг ±10%
						в крузі Ø0,1м	в крузі Ø0,3м	
НКП04-60-001 УХЛ4	24 АС	IP54	IncL	E27	30°	1500	400	1,4
НКП04-60-002 УХЛ4	24 АС	IP54	IncL	E27	30°	1500	400	1,6
НКП04-60-003 УХЛ4	24 АС	IP54	IncL	E27	30°	1500	400	1,6



Стандарт освітлення